

KEYPLAN

Zone protette da impianti di spegnimento automatico ad acqua del tipo sprinkler e con idranti UNI 45. Grado di protezione OH3 secono UNI 12845/2020 e classe di rischio livello 3 secondo UNI 10779/2021

Zone protette da impianto di spegnimento con idranti UNI45 secondo normativa UNI 10779/2021 classe di rischio livello 3.

INDICAZIONI GENERALI L'impianto di spegnimento risponderà ai requisiti delle norme tecniche di prevenzione incendio del DM 3 agosto 2015 ed il testo coordinato del DM 17

"Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2" L'edificio sarà dotato di protezione esterna mediante idranti UNI 70 dimensionato secondo i requisiti della classe di rischio livello 3 della UNI10779/2021. Gli ambienti saranno dotati di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere saranno ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli estintori devono essere installati in ragione di almeno uno ogni 200 m² di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano o per compartimento e di un estintore per ciascun

impianto a rischio specifico e per ciascuna attività **NGh**enerciale presente • Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere progettate, installate, e gestiti secondo la regola dell'arte, conformemente alle normative specifiche e a quanto di seguito

E.N.A.C.
ENTE NAZIONALE per
L'AVIAZIONE CIVILE

SUPPORTI SPECIALISTICI

SUPPORTO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
ACI ENGINEERING S.A.
RAFAEL VIÑOLY MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Aeroporti ARCHITECTS PC

SUPPORTO STRUTTURALE SUPPORTO IMPIANTI IDRICI E IDRAULCI

ECKERSIEY
O'Callaghan

TEKNE

POST HOLDER PROGETTAZIONE AD INT.
Dott.Vittorio Fanti

POST HOLDER MANUTENZIONE
Ing. Nicolino D'Ippolito